МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
78400, м.Надвірна, вул. мн.Шевченка 19
Тел../факс (03475) 2-48-34, E-mail: : nadlab@ukr.net

Санітарно-гігієнічна лабораторія
Свідоцтво про технічну компетентність від 22 жовтня 2024 року № ІФ 179

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води
№ 245/ 308-310 від 26 серпня 2026 року

Назва об'єкту дослідження	Вода питна
Назва, адреса замовника	КП «Селище комунальне підприємство», с.Ворохта, вул.Д.Галицького,41
Місце відбору проби, назва та адреса підприємства	Ворхтянський централізований комунальний водопровід с.Ворохта, вул.Хмельницького,9
Ким відібрана проба (прізвище, посада, організація)	Колопельник Т.М., професіонал громадського здоров'я, відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Надвірнянського районного відділу
Дата і час відбору проби	26.08.2026р., 9^{50}
Дата і час надходження проби	26.08.2026р., 11^{20}
Дата проведення дослідження	26.08.2026р.
Додаткова інформація	-

Результати дослідження:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Норма по НТД	НТД на метод визначення
Запах при 20°	Бали	0	≤ 2	ДСТУ EN 1420-1:2004
Запах при 60°	Бали	0	≤ 2	ДСТУ EN 1420-1:2004
Каламутність	НОК	0,28	≤ 1,0(3,5)	ДСТУ ISO 7027:2003
Забарвленість	Градуси	3	≤ 20	МВВ-02-НСЛГ-2024
Водневий показник	одиниці pH	7,11	6,5-8,5	ДСТУ ISO 4077:2001
Амоній	мг/дм^3	< 0,05	≤ 0,5	МВВ-08Н-СГЛ-2024
Нітрати	мг/дм^3	2,05	≤ 50,0	ДСТУ 4078-2001
Нітрити	мг/дм^3	< 0,003	≤ 0,5	ДСТУ ISO 6777:2003
Жорсткість загальна	ммоль/дм^3	2,55	≤ 7	МВВ 03-НСГЛ-2024
Сухий залишок	мг/дм^3	184,12	≤ 1000	МВВ 07-НСГЛ-2024
Залізо загальне	мг/дм^3	0,08	≤ 0,2	МВВ 04-НСГЛ-2024
Перманганатна окиснюваність	мг/дм^3	-	≤ 5,0	МВВ 05-НСГЛ-2024

Хлориди	мг/дм^3	24,0	≤ 250	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати	мг/дм^3	10,2	≤ 250	МВВ 06-НСГЛ-2024
Кальцій	мг/дм^3	44,09	не визначається (25-75 фізіологічна повноцінність)	ДСТУ ISO 6058:2003
Магній	мг/дм^3	4,25	не визначається (10-50 фізіологічна повноцінність)	ДСТУ ISO 6059:2003
Лужність загальна	ммоль/дм^3	2,1	не визначається (05-6,5 фізіологічна повноцінність)	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Хлорорганічні пестициди γ -ГХЦГ	мг/дм^3	< границі чутливості методу	від 0,005 мг/дм^3 до 2,0 мг/дм^3	МВ 2142-80
Хлорорганічні пестициди – ДДТ	мг/дм^3	< границі чутливості методу	від 0,005 мг/дм^3 до 2,0 мг/дм^3	МВ 2142-80
Хлорорганічні пестициди - Алдрин	мг/дм^3	< границі чутливості методу	від 0,005 мг/дм^3 до 2,0 мг/дм^3	МВ 2142-80

Закінчення таблиці результатів дослідження
Примітка: результати досліджень стосуються тільки проб, що пройшли дослідження

Особи, що проводила дослідження:

Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії — Іванна ШПИНТА

Фельдшер-лаборант санітарно - гігієнічної лабораторії — Світлана ТОМИН

Висновок: якість води за визначеними санітарно-хімічними показниками безпечності відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Начальник відділу — Оксана ЖЕРЕВЧУК

680

Код форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО							

Міністерство охорони здоров`я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **Форма № 205 / о** Затверджена наказом МОЗ України 04.0 1.2 0 0 1 р. № 1
Найменування закладу		
Лабораторія		

РЕЗУЛЬТАТ № 269

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії та іншої, яка проводила дослідження мікробіол. лабораторія Надвірнянс. район відділу ДУ „УФ ОЦКБХ МОЗ"

Назва зразка вода питна із Бонохтянськ централіз. комунал. водопроводу

Місце відбору зразка с Бонохта, вул. Хмельницького 9

Дата надходження матеріалу в лабораторію «13» 07 2006 р. 10 30

Результат дослідження

№ 269 – ЗМЕ 35 кто. В 100 см³ загальні колі форми, Ecoli, енторококи відсутні.

Дослідження проведено згідно:
МВ МОЗ № 10.7.1-113-05
МВ МОЗ № 2285-81

(відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «16» 07 2026 р. 9⁰⁰

Посада, прізвище, підпис особи, що проводила дослідження

Лікар-бактеріолог [illegible]

Висновки санітарного лікаря

Дана проба води по мікробіологічних показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Дата висновку «16» 07 2026 р.

Посада, прізвище, підпис санітарного лікаря, що написав висновок

Жеревчук О.Х.

Міністерство охорони здоров'я України
Надвірнянський районний відділ Державної установи «Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» 38554858

866

Код форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО							

Міністерство охорони здоров`я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **Форма № 205 / о** Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
Найменування закладу		
Лабораторія		

РЕЗУЛЬТАТ №316

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії та іншої, яка проводила дослідження мікробіол. лабораторія Надвірнянськ. район. відділу ДУ „УФ ОЦКПХ МОЗ"

Назва зразка вода питна із Вонохтянського централіз. комунальн. водопроводу

Місце відбору зразка с. Вонохта, вул. Хмельницька 9

Дата надходження матеріалу в лабораторію «26» серпня 2016 р. 11 20

Результат дослідження

N 316 – змч 21 кто, в 100 см³ заг. коліформи, Ecoli, ентероко ки відсутні.

Дослідження проведено згідно МВ МОЗ N 10,21-113-05
МВ МОЗ N 2285-81

(відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «31» 08 2026 р. 9⁰⁰

Посада, прізвище, підпис особи, що проводила дослідження

Лікар-бактеріолог [illegible]

Висновки санітарного лікаря

Дана проба води по мікробіологічних показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Дата висновку «31» 08 2026 р.

Посада, прізвище, підпис санітарного лікаря, що написав висновок

лікар загальної гігієни

Несеревич О.П.

Код форми за ЗКУД							
Код закладу за ЗКПО							

Міністерство охорони здоров`я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **Форма № 205 / о** Затверджена наказом МОЗ України 04.0 1.2 0 0 1 р. № 1
Найменування закладу		
Лабораторія		

РЕЗУЛЬТАТ № 98

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії та іншої, яка проводила дослідження мікробіолог. лабораторія Надвірнянського районного відділу ДУ ОФ ОУКПХ МОЗ України

Назва зразка вода питна

Ворохтянський комунальний централізов. водопровід

Місце відбору зразка проба – вул. Хмельницького, 9

Дата надходження матеріалу в лабораторію « 8 » 09 2026 р.

Результат дослідження

проба – вул. Хмельницького, 9

міцн гельмінтів в 50,0 дм³ – відсутні

цисти, оцисти найпростіших в 50,0 дм³ – відсутні

Дослідження проби води проводилось згідно:
МВ № 10 102.1-071-00

(відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі «10» 09 2026 р.

Посада, прізвище, підпис особи, що проводила дослідження

фельдшер - лаборант - [signature] (Лукова І.В.)

Висновки санітарного лікаря

Дана проба води по паразитологічних показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Дата висновку «10» 09 2026 р.

Посада, прізвище, підпис санітарного лікаря, що написав висновок

професіонал громадського здоров'я Колопельник Т.М [signature]